ÁGUAS DO NOROESTE
Grupo Águas de Portugal

RELATÓRIO DE QUALIDADE DA ÁGUA

Ponto de Entrega: Vila Nova Cerveira (De 01-10-2014 a 31-12-2014)

CÓDIGO: IM_173 REVISÃO: 00

Parâmetro	Unidades	Análises		Valor			Cumprimento legislação (%)
		Previstas	Realizadas (%)	Mínimo	Máximo	VP	
DL306/07 - ROTINA I							
Bactérias coliformes	ufc/100 ml	2	100	0	0	0	100
Cloro residual livre	mg Cl/l Cl	2	100	0,44	0,60	---	---
Escherichia coli	ufc/100 ml	2	100	0	0	0	100
DL306/07 - ROTINA II							
Alumínio	µg/l Al	0	---	---	---	200	---
Amónia	mg/L NH4	0	---	---	---	0,50	---
Cheiro	Factor de diluição	0	---	---	---	3	---
Clostridium perfringens	N/100 mL	0	---	---	---	0	---
Condutividade a 20°C	uS/cm	0	---	---	---	2500	---
Cor	mg/L PtCo	0	---	---	---	20	---
Manganês	µg/l Mn	0	---	---	---	50	---
Nitratos	mg NO3/l NO3	1	100	1,8	1,8	50	100
N° de colónias a 22°C	N/mL	0	---	---	---	---	---
N° de colónias a 37°C	N/mL	0	---	---	---	---	---
Oxidabilidade	mg/L O2	0	---	---	---	5	---
pH	Unidades de pH	0	---	---	---	6,5 - 9,0	---
Sabor	Factor de diluição	0	---	---	---	3	---
Turvação	UNT	0	---	---	---	4	---
DL306/07 - INSPECÇÃO							
1,2-Dicloroetano	µg/l ClCH2CH2Cl	0	---	---	---	3,0	---
Antimónio	µg/l Sb	0	---	---	---	5,0	---
Arsénio	µg/l As	0	---	---	---	10	---
Benzeno	µg/l C6H6	0	---	---	---	1,0	---
Boro	mg/L B	0	---	---	---	1,0	---
Bromatos	µg/l BrO3	0	---	---	---	10	---
Cádmio	µg/l Cd	0	---	---	---	5,0	---
Cálcio	mg/L Ca	0	---	---	---	---	---
Chumbo	µg/l Pb	0	---	---	---	25	---
Cianetos	µg/l CN	0	---	---	---	50	---
Cloretos	mg/L Cl	0	---	---	---	250	---
Cobre	mg/L Cu	0	---	---	---	2,0	---
Crómio	µg/l Cr	0	---	---	---	50	---
Dureza total	mg/L Ca CO3	0	---	---	---	---	---
Enterococos	Número/100 mL	0	---	---	---	0	---
Ferro	µg/l Fe	0	---	---	---	200	---
Fluoretos	mg/L F	0	---	---	---	1,5	---
HPA. Benzo[a]pireno	µg/l C20H12	0	---	---	---	0,010	---
HPA. Benzo[b]fluoranteno	µg/l C20H12	0	---	---	---	---	---
HPA. Benzo[ghi]perileno	µg/l C22H12	0	---	---	---	---	---

VP - Valor Paramétrico

A Responsável pelo Laboratório

Dra. Maria das Dores Martins

ÁGUAS DO NOROESTE
Grupo Águas de Portugal

RELATÓRIO DE QUALIDADE DA ÁGUA

Ponto de Entrega: Vila Nova Cerveira (De 01-10-2014 a 31-12-2014)

CÓDIGO: IM_173 REVISÃO: 00

Parâmetro	Unidades	Análises		Valor			Cumprimento legislação (%)
		Previstas	Realizadas (%)	Mínimo	Máximo	VP	
DL306/07 - INSPECÇÃO							
HPA. Benzo[k]fluoranteno	µg/l C20H12	0	---	---	---	---	---
HPA. Indeno[1,2,3-cd]pireno	µg/l C22H12	0	---	---	---	---	---
HPA. Total	µg/l	0	---	---	---	0,10	---
Magnésio	mg/L Mg	0	---	---	---	---	---
Mercúrio	µg/l Hg	0	---	---	---	1	---
Níquel	µg/l Ni	0	---	---	---	20	---
Nitritos	mg/L NO2	0	---	---	---	0,5	---
Pest. Bentazona	µg/l	0	---	---	---	0,10	---
Pest. Tebuconazol	µg/l	0	---	---	---	0,10	---
Pesticidas total	µg/l	0	---	---	---	0,50	---
Selénio	µg/l Se	0	---	---	---	10	---
Sódio	mg/L Na	0	---	---	---	200	---
Sulfatos	mg/L SO4	0	---	---	---	250	---
Tetracloroeteno	µg/l Cl2CCCl2	0	---	---	---	10	---
THM. Bromofórmio	µg/l CHBr3	0	---	---	---	---	---
THM. Clorofórmio	µg/l CHCl3	0	---	---	---	---	---
THM. Dibromoclorometano	µg/l CHClBr2	0	---	---	---	---	---
THM. Diclorobromometano	µg/l CHBrCl2	0	---	---	---	---	---
THM. Tri halometanos (Total)	µg/l	0	---	---	---	100	---
Tricloroeteno	µg/l Cl2CCHCl	0	---	---	---	10	---

VP - Valor Paramétrico

A Responsável pelo Laboratório

Dra. Maria das Dores Martins