



MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE CERVEIRA

EDITAL

QUALIDADE DA ÁGUA DE ABASTECIMENTO PÚBLICO

Resultados Analíticos Trimestrais/ Sistema de Distribuição / 4º Trimestre de 2013

Tipo Control	Parâmetros			Análises			Resultados			
	Parâmetro	Unidades	Valor Paramétrico	Previstas (AP)	Realizadas (AR)	% AP/AR	Max	Min	> VP	% <VP

CR1	Cloro Residual	un/l Cl2	nd.	39	39	100%	0,3	< 0,23
	Bactérias Coliformes	N/100 ml	0	39	39	100%	0	0	0	100%
	Escherichia Coli	N/100 ml	0	39	39	100%	0	0	0	100%

CR2	Amónio	mg/l. NH4	0,5	16	16	100%	< 0,15	< 0,15	0	100%
	Cheiro	Taxa dil.	3	16	16	100%	2,0	< 1	0	100%
	Clostridium Perfringens	N/100 ml	0	1	1	100%	0	0	0	100%
	Condutividade	uS/cm	2500	16	16	100%	132	24	0	100%
	Cor	mn/l Pt-Co	20	16	16	100%	6,00	< 5	0	100%
	Manganês	un/l Mn	50	16	16	100%	45	< 0,5	0	100%
	N.º de Colonias a 22°C	N/ml	s/alt.anormal	16	16	100%	31	0
	N.º de Colonias a 37°C	N/ml	s/alt.anormal	16	16	100%	25	0
	Nitratos	mn/l NO3	50	15	15	100%	34,0	< 5	0	100%
	Oxibilidade	mn/l O2	5	16	16	100%	2,0	<1	0	100%
	pH	esc.	6,5 ≤ pH ≤ 9	16	16	100%	8,3	5,3	7	56,3%
	Sabor	Taxa dil.	0	16	16	100%	1,0	<1	0	100%
Turvação	UNT	4	16	16	100%	4,00	< 0,3	0	100%	

U	Alumínio	ug/l Al	200	1	1	100%	38	38	0	100%
---	----------	---------	-----	---	---	------	----	----	---	------

Vila Nova de Cerveira, 7 de Janeiro de 2014

O Presidente da Câmara

(João Fernando Brito Nogueira)