



MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE CERVEIRA

**EDITAL**

**QUALIDADE DA ÁGUA DE ABASTECIMENTO PÚBLICO**

Resultados Analíticos Trimestrais/ Sistema de Distribuição / 1º Trimestre de 2014

Tipo Control	Parâmetros			Análises			Resultados			
	Parâmetro	Unidades	Valor Paramétrico	Previstas (AP)	Realizadas (AR)	% AP/AR	Max	Min	> VP	% <VP
CR1	Cloro Residual	un/l Cl2	nd.	46	46	100%	0,53	0,23	...	...
	Bactérias Coliformes	N/100 ml	0	46	46	100%	0	0	0	100%
	Escherichia Coli	N/100 ml	0	46	46	100%	0	0	0	100%
CR2	Amónio	mg/L NH4	0,5	17	17	100%	< 0,15	< 0,15	0	100%
	Cheiro	Taxa dil.	3	17	17	100%	< 1	< 1	0	100%
	Clostridium Perfringens	N/100 ml	0	1	1	100%	0	0	0	100%
	Condutividade	uS/cm	2500	17	17	100%	157	30	0	100%
	Cor	mn/l Pt-Co	20	17	17	100%	< 5	< 5	0	100%
	Manganês	un/l Mn	50	17	17	100%	38	1,00	0	100%
	N.º de Colonias a 22°C	N/ml	s/alt.anormal	17	17	100%	12	0	...	...
	N.º de Colonias a 37°C	N/ml	s/alt.anormal	17	17	100%	11	0	...	...
	Nitratos	mn/l NO3	50	16	16	100%	12,0	< 5	0	100%
	Oxibilidade	mn/l O2	5	17	17	100%	< 1	< 1	0	100%
	pH	esc.	6,5 ≤ pH ≤ 9	17	17	100%	8,1	5,3	13	23,5%
	Sabor	Taxa dil.	0	17	17	100%	3,0	< 1	0	100%
	Turvação	UNT	4	17	17	100%	0,44	< 0,3	0	100%

Vila Nova de Cerveira, 05 de Maio de 2014

O Vice-Presidente

(Vítor Manuel Inácio Costa)